1	2	3	4	5	6	7	8

	Opcja	Moduł Wejść M-7051D	Moduł Wejść M-7051D	Moduł Wejść M-7051D	

/4.5 2L5-
/4.5 2L5+
/4.5 2L4-
/4.5 2L4+
/4.5 2L3-
/4.5 2L3+

-13F1
-13F2 250mA
-13F3
-13F4

-13A2

	(R) +Vs	(B) GND	ICP Digital input M-7051D 16 Isolated Input DC 24V
14	DI00	/15.1	Kontrola Zasilania
15	DI01	/15.2	Dmuchawa D- Auto
16	DI02	/15.2	Dmuchawa D- Praca
17	DI03	/15.2	Dmuchawa D- Awaria
18	DI04	/15.3	Pompa PP- Auto
19	DI05	/15.3	Pompa PP- Praca
21	DI06	/15.3	Pompa PP- Awaria
22	DI07	/15.4	Pompa PO- Auto
23	DI08	/15.4	Pompa PO- Praca
24	DI09	/15.4	Pompa PO- Awaria
25	DI10	/15.5	Pompa SW1A- Auto
2	DI11	/15.5	Pompa SW1A- Praca
3	DI12	/15.5	Pompa SW1A- Awaria
4	DI13	/15.6	Pompa SW2A- Auto
5	DI14	/15.6	Pompa SW2A- Praca
6	DI15	/15.6	Pompa SW2A- Awaria
7	DI.COM.		
20	DI.COM		
1	DI.GND.	/15.7	GND
26	DI.GND	/15.1	GND
8	DATA+		
10	DATA+		
9	DATA-		
11	DATA-		

-13A3

	(R) +Vs	(B) GND	ICP Digital input M-7051D 16 Isolated Input DC 24V
14	DI00	/15.1	Pompa SW2B- Auto
15	DI01	/15.2	Pompa SW2B- Praca
16	DI02	/15.2	Pompa SW2B- Awaria
17	DI03	/15.2	Pompa SW3A- Auto
18	DI04	/15.3	Pompa SW3A- Praca
19	DI05	/15.3	Pompa SW3A- Awaria
21	DI06	/15.3	Pompa SW3B- Auto
22	DI07	/15.4	Pompa SW3B- Praca
23	DI08	/15.4	Pompa SW3B- Awaria
24	DI09	/15.4	Pompa SW4- Auto
25	DI10	/15.5	Pompa SW4- Praca
2	DI11	/15.5	Pompa SW4- Awaria
3	DI12	/15.5	Pompa SW5- Auto
4	DI13	/15.6	Pompa SW5- Praca
5	DI14	/15.6	Pompa SW5- Awaria
6	DI15		
7	DI.COM.		
20	DI.COM		
1	DI.GND.	/15.6	GND
26	DI.GND	/15.1	GND
8	DATA+		
10	DATA+		
9	DATA-		
11	DATA-		

-13A4

	(R) +Vs	(B) GND	ICP Digital input M-7051D 16 Isolated Input DC 24V
14	DI00	/15.7	Pompa SW6- Auto
15	DI01	/15.7	Pompa SW6- Praca
16	DI02	/15.7	Pompa SW6- Awaria
17	DI03		
18	DI04		
19	DI05		
21	DI06		
22	DI07		
23	DI08		
24	DI09		
25	DI10		
2	DI11		
3	DI12		
4	DI13		
5	DI14		
6	DI15		
7	DI.COM.		
20	DI.COM		
1	DI.GND.		GND
26	DI.GND	/15.8	GND
8	DATA+		
10	DATA+		
9	DATA-		
11	DATA-		

/12.8 DATA+
/12.8 DATA-
-12W2 1 2 LAN UTP K3 4x2x0,5

DATA+ /14.1
DATA- /14.1

Wszystkie rozwiązania elementów zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność Instalcompact i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnej zgody

	Opracował:	Sprawdził:	Zatwierdził:	Tytuł: Rozdzielnia Technologiczna RT	Nr. umowy	
Nazwisko					Nr. urządz.	
Data					Nr. rysunku	
Podpis					Norma: PN61346	Rewizja:
					=	Strona 13
					+	z 25 Str.