




PROJ. SZAFY ZASILAJĄCO-STEROWNICZA  
"1ZSP" PRZEPUSTNIC W KOMORZE  
ZASUW NR 1

obudowa metalowa typu "Atlantic"  
o wym. 1000x600x250mm IP55  
wg kat. Legrand/Fael




PROJ. TABLICA POTRZEB WŁASNYCH  
"1TW" W KOMORZE ZASUW NR 1

rozdzielnica ścienna IP55  
typu RN-2x12-55  
wg kat. Legrand/Fael



PROJ. SKRZYNIKA TRANSFORMATORA  
BEZPIECZEŃSTWA "1SB"  
W KOMORZE ZASUW NR 1

obudowa metalowa typu "Atlantic"  
o wym. 300x300x200mm IP55  
wg kat. Legrand/Fael



DLA KOMORY ZASUW NR 2 NALEŻY WYKONAĆ IDENTYCZNE EGZEMPLARZE SZAF I SKRZYNEK,  
WSZYSTKIE OZNACZENIA APARATÓW Z CYFRĄ "2" NA POČĄTKU INDEKSU

2	1B5	RB 316 20	PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA DO WKŁADEK CYLINDRYCZNYCH	1kpl.	LEGRAND/FAEL
1	1TR		TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 230/24V 630VA NR 042877	1szt.	LEGRAND/FAEL



Zestawienie aparatów dla skrzynki "1SB"

4	1B3	RB 310 6	PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA DO WKŁADEK CYLINDRYCZNYCH	1kpl.	LEGRAND/FAEL
3	1B2; 1B4	S 303 C6	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	1szt.	LEGRAND/FAEL
2	1B1	S 303 B20	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	1szt.	LEGRAND/FAEL
1	1W	FR 300 32A	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY	1szt.	LEGRAND/FAEL

Zestawienie aparatów dla tablicy potrzeb własnych "1TW"

16	1/1PO - 1/4PO	M 22-D-G M 22-CK10	PRZYCISK ZE STYKIEM ZWIERNYM IP67 (zielony)	4kpl.	MOELLER
15	1/1PZ - 1/4PZ	M 22-D-R M 22-CK10	PRZYCISK ZE STYKIEM ZWIERNYM IP67 (czerwony)	4kpl.	MOELLER
14	1/1PW - 1/4PW	M 22-D-Y M 22-CK01	PRZYCISK ZE STYKIEM ROZWIERNYM IP67 (żółty)	4kpl.	MOELLER
13	1/1HO - 1/4HO	M 22-L-G M 22-CLED 230-G	LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED 230V IP67 (zielona)	4kpl.	MOELLER
12	1/1HZ - 1/4HZ	M 22-L-R M 22-CLED 230-R	LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED 230V IP67 (czerwona)	4kpl.	MOELLER
11	1/1HM - 1/4HM	M 22-L-Y M 22-CLED 230-W	LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED 230V IP67 (żółta)	4kpl.	MOELLER
10	1/1LX - 1/4LX	VIKING 3	LISTWA ZACISKOWA ZE ZŁĄCZEK ŚRUBOWYCH DO 2,5mm SZT. 40 NR 0393 70/60	4kpl.	LEGRAND/FAEL
9	Lz; 1/1Lz - 1/4Lz	VIKING 3	LISTWA ZACISKOWA ZE ZŁĄCZEK ŚRUBOWYCH DO 2,5mm SZT. 6 NR 0393 70/60	5kpl.	LEGRAND/FAEL
8	OP	SPB-12/280/4	OCHRONNIK PRZECIWPROMIENIOWY	1szt.	MOELLER
7	WG	COMO M1 20	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY DO MONTAŻU NA SZYNIE Z NAPIĘDEM CZOŁOWYM TYPU AR	1szt.	SOCOME
6	1/1KZ - 1/4KZ 1/1KO - 1/4KO 1/1KM - 1/4KM	R4+GZ4	PRZekaźnik PRZEMYSŁOWY MINIATUROWY Z GNIAZDEM	12kpl.	REL POL
5	1/1PT - 1/4PT	RSTM-0V63	PRZekaźnik TERMICZNY	4szt.	REL POL
4	1/1QZ - 1/4QZ 1/1QO - 1/4QO	CRM105-30-01 +CRI10-20	STYCZNIK POWIETRZNY ZE STYKAMI POMCNICZYMI	8szt.	REL POL
3	1/1B2 - 1/4B2	S 301 B6	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1FAZ	4szt.	LEGRAND/FAEL
2	1/1B1 - 1/4B1	S 303 C3	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3FAZ	4szt.	LEGRAND/FAEL
1	1/1WR - 1/4WR	P 304 25-30-AC	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY	4szt.	LEGRAND/FAEL
LP	OZNACZENIE W PROJEKCIE	TYP	WYSZCZEGÓLNIENIE	IŁOŚĆ	PRODUCENT

Zestawienie aparatów dla szafy zasilająco-sterowniczej  
"1ZSP"

 <b>PZDŚBIĘBIORSTWO USŁUGOWO-INŻYNIERYJNE</b> Aleksandrów Ł. ul. Wska 27 tel.kom. 608658830			Nr umowy:	
Nazwa opracowania: <b>P.B.W. MODERNIZACJI ZBIORNIKÓW WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE STACJI WODOCIĄGOWEJ przy ul.SIKORSKIEGO 26/28 w OZORKOWIE</b>			Branża: <b>elektryczna</b>	Faza: <b>PBW</b>
Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE SZAFY "1ZSP", TABLICY "1TW" ORAZ SKRZYNIKI "1SB"</b>			Skala: <b>1:10</b>	Data: <b>02.2008r</b>
Projektował: <b>techn. Andrzej Muskalski</b>		Nr uprawnień: <b>203/94/WŁ</b>		Nr rysunku: <b>6</b>
Sprawdził: <b>inż. Leszek Adamczyk</b>		Nr uprawnień: <b>316/89/WŁ</b>		