


Projekt budowlano – wykonawczy

**Przyłacza kanalizacyjnego do posesji Brzozowa Nr 9
w Ozorkowie
działka Nr 456 .**

Inwestor : Elżbieta Wójcik
 95-035 Ozorków
 ul. Brzozowa Nr 9 .

Użytkownik: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z.o.o.
 ul. Żwirki Nr 30
 95 – 035 Ozorków

Opracował::


techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

Łódź sierpień 2011 r

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor.

Inwestorem budowy przykanalika jest Elżbieta Wójcik zamieszkali przy ul Brzozowa Nr 9 w Ozorkowie dz Nr 456 .

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objęto projekt przykanalika do posesji Nr 9 na odcinku od granicy posesji do włączenia instalacji wewnętrznej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez O.P.K. budowa przykanalika została podzielona następująco:

- odcinek od kanału miejskiego do granicy posesji budowany będzie przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
- odcinek przykanalika od granicy posesji do miejsca włączenia instalacji zewnętrznej, wraz ze studzienką \varnothing 425 mm przez właściciela posesji.

3. Opis projektowanego rozwiązania.


Przykanalik zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się wykonać z rur kamionkowych \varnothing 0,15 m dwustronnie glazurowanych na odcinku do studzienki \varnothing 425 mm PVC. Dalej do podłączenia z instalacją z rur PVC \varnothing 0,15 m "WAWIN". Szczegóły odnośnie zagłębienia przykanalika oraz studzienki \varnothing 425 mm pokazano odpowiednio na rys. Nr 2 i 3.

Należy dokonać likwidacji istniejących zbiorników bezodpływowych.

Zakres projektu uzgodniono z właścicielem posesji.

Z uwagi na brak szczegółowych danych odnośnie wyjścia kanalizacji z budynku należy uprzednio je zaniwelować. Jest to niezbędne do podłączenia przykanalika do kanału miejskiego.

Opracował:


techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy
 sytuacyjno-wysokościowej do celów
 projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej
 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
 Oddział Zasobów i Siatki Kartograficznej
 w dniu 08-10-2009 pod nr 9775
 Za zgodność z oryginałem

techn. Edmund Micielski
 upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
 93-504 Łódź
 ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

Uzgodniono projekt
 przyłącza do rejonu
 Ozorków dn. 12.08.2011
 mgr inż. Marek Bartczak
 upr. bud. 13872/WŁ

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 Zespół Inżyniersko-Dokumentacji Projektowej
 ul. Wolności 10, 95-001 Zgierz
 13.08.2009
 Spec. Inżynieria Sanitarna
 przyłącza do rejonu

GM 4441-951/2009
 13.08.2009
 Zup. ST. TY
 GEODETA POW. TOWY
 Zdzisław Bartczak

SZAMBO DO LIKWIDACJI

Ø 0,15 m PVC
 S.K. Ø 425 mm

Objekt:	KANALIZACJA:	Projektował:
ul. BRZOSZOWA Nr 9		
w OZORKOWIE		
Tytuł rysunku:		Skala:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA		1:500
		Nr rys. 1

Obiekt: KANALIZACJA: ul. BRZÓZOWA Nr 9 w OZORKOWIE		Projektował: Skala: 1:100 / 200 Nr rys. 2
Tytuł rysunku: PROFIL PRZYŁĄCZA KANAŁ.		

techn. Edmund Micielski
 upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
 93-504 Łódź
 ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

odcinek kanału
 wykonuje O.P.K.

