

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Władysław Maryla		ul. Podleśna 38	
Data :	16.04.2014 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	Władysław Maryla

Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	44	S1	PCV	425	lekki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – W2	43,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- instalacja przyłącza wodociągowego
- instalacja przyłącza gazowego
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza do budynku

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kaśprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Warszawie

Rejon Dystrybucji Gazu w Zgierzu
ul. Myśliwska 1A, 95-100 Zgierz
tel. 42 675 95 22 faks 42 716 69 50
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Opinie są pozytywnie składowe i projektowane
przyłącza kanalizacyjne

z istniejącą siecią gazową zgodnie z projektem
projektanta oraz obowiązującymi przepisami.
Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy
wykonywać zgodnie z Zasadami nadzoru do Rejonu
Dystrybucji Gazu w Zgierzu ul. Myśliwska 1A.
OBIEKT: Ozorków ul. Podlesna 38

Uwagi:

Powiadomić RDG Zgierz ul. Myśliwska 1A
o przystąpieniu do robot 5 dni przed
ich rozpoczęciem.

Zachować odległości normalne od
sieci gazowej.

Mistrz
Rejon Dystrybucji Gazu Zgierz

06.08.2014

Lukasz Gortat

plan sytuacyjny
**Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:**

Inwestor zobowiązany jest
do dostosowania wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
do warunków umiastawiających
podłączenie istniejącego przykanalika

Ozorków dn. 12.08.14r. Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

inż. Karol Kolakowski