



Proj. wodociąg śr. 160mm PEHD  
obejma z nawiertką  
Do likwidacji wod. w100, Rz.o.=123.25  
Połączenie z istn. przył. wodoc.  
kabel wn eW, Rz.o.=123.90

POZIOM PORÓWNAWCZY 112.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	124.53	124.55
RZĘDNA OSI WODOCIĄGU	123.24	123.23
ZAGŁĘBIENIE OSI WODOCIĄGU	1.29	1.32
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.45m	0.4%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø40 PEHD	
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.45

Tw7 Tw7a

PHU CEDRO STARY ADAMÓW UL. NASTROJOWA 44 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	NAZWA INWESTYCJI:	SIEĆ WODOCIĄGOWA			
	ADRES INWESTYCJI:	OZORKÓW UL. TRAUUGUTTA			
	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BRANŻA:	SANITARNA	
	TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO POSESJI NR 19			
	DATA OPRACOWANIA:	30.06.2017	SKALA: 100/250	NR RYSUNKU:	3.7
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. DARIUSZ OLCZYK		spec. sanitarna ŁOD/0176/P00S/04		
SPRAWDZIŁ:					
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone			